



SZUTEST

AT UYGUNLUK SERTİFİKASI

Asansör Kat Kapılarının Yangına Dayanımı

SERTİFİKA NO: LF-61610501

**ARMİN ASANSÖR İMALATI MAKİNA İNŞ. EMLAK
İTH. İHR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.**

İvedik OSB 1356 Sok. No:9 Yenimahalle Ankara, Türkiye

Ürün Tanımı : Merkezi iki panel kat kapısı
Ürün Tipi : AR-MİN
(900 x 2000) mm (genişlik x yükseklik)

Sertifikanın Dayanağı : 95/16/AT Asansör Yönetmeliği, EN 81-58:2003


SINIFLANDIRMA : E 60

Test Raporu /Laboratuar : 142315/ TSE DENEY VE KALİBRASYON MERKEZİ BAŞKANLIĞI

Değerlendirme : Yukarıda özellikleri verilen yangına dayanıklı asansör kat kapıları belirtilmiş olan yangına dayanım sınıfı doğrultusunda 95/16/AT Asansör Yönetmeliği Ek I bölüm 4.2 ve EN 81-58 standardı şartlarını karşılamaktadır.

Sınıflandırma sonuçları, yukarıda tipi belirtilmiş olan kat kapısının yapı ayrıntıları değiştirilmediği sürece genişlikte \pm % 30 aralığında, yükseklikte \pm % 15 aralığında üretilen kapılara uygulanabilir.

Yayın Tarihi: 14.04.2016


Erman Balcı
Teknik Yönetici

SZUTEST ANONİM KURULUŞU
TEKNIK KONTROL VE BELGELENDİRME HİZMETLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

